

「シリンダーキャビネット・緊急遮断装置・点検設備ガス漏えい検知警報設備点検設備一覧表」

No	階	部屋番号	部屋名	装置名	ガス種	シリンダーキャビネット数量	緊急遮断装置数量	ガス漏えい検知警報設備設置場所	ガス漏えい検知警報設備数量	(指示)警報盤	(指示)検知部
1	B2F	021	陶磁器焼成実験室	各種炉焼成炉	CO (一酸化炭素)	0	0	入口(廊下側)	1	NV-100D	KD-2D
2	B2F	023	廃液処理室	廃液処理装置	H ₂ (水素)	0	0	入口(廊下側)	1	NV-100C	KD-5A
3	B1F	002	セラミックス製品化実験室	可変型雰囲気加熱炉	CO (一酸化炭素)	1	1	シリンダーキャビネット +装置付帯	2	NV-100D	KD-2D
4	1F	103	ナノ表面分析室	電子線マイクロアナライザー	CH ₄ (メタン)	1	1	シリンダーキャビネット	1	NV-100C	KD-2A
5	2F	202	X線機器分析室	蛍光X線装置	CH ₄ (メタン)	1	1	シリンダーキャビネット	1	NV-100C	KD-2A
6	3F	309	精密加工実験室	RFスパッタリング装置	O ₂ (酸素)	1	1	シリンダーキャビネット	1	NV-100S	KS-2O
7	3F	311	金属加工実験室	各種熱処理炉	H ₂ (水素)	1	1	シリンダーキャビネット +室内	2	NV-100C	KD-3A
8	3F	311	金属加工実験室	炭素硫黄分析装置	O ₂ (酸素)	1	1	シリンダーキャビネット	1	NV-100S	KS-2O
9	4F	403	窯業機器分析室	熱分析装置	H ₂ (水素)	1	1	シリンダーキャビネット	1	NV-100C	KD-3A
10	6F	601	オープンラボB	(旧PCT装置)	H ₂ (水素)	1	1	シリンダーキャビネット	2	NV-120C	KD-3A
								室内		KD-12B	
						8	8	計	13		